



Atributy výrobku

- Pro předepsanou roční údržbu oddělovačů systému v souladu s normou DIN EN 806-5
- Vhodné pro provádění údržby oddělovačů systému v souladu s normou DIN EN 1717
- Vhodné pro následující výrobky: Systémový oddělovač BA Figur 360 0G/361 01, výtokový ventil BA FK-4 oddělovače systémů Figur 367 01, bytový výtokový ventil BA oddělovače systémů Figur 368 02, FÜLL-MATIC 4 kombinace plnění topení BA Figur 365 0G a kontrolovatelná zpětná klapka EA
- Pro údržbu výtokového ventilu BA FK-4 oddělovače systémů DN 20 až DN 50 (Figur 367 01) je potřebný zkušební šroubový spoj pro FK-4 a bytový BA (Figur 367 06)
- médium pitná voda

Technické údaje

- Rozsah měření 0 - 0,1 MPa
- Délka kroku 0.02 MPa

Číslo objednávky	kg
3609900100	5.62

Příslušenství

- Zkušební šroubení pro FK-4 oddělovač systému BA jako výtoková armatura , Figur 367 06

Náhradní díly

- Kontrolní ventil pro Oddělovač systémů, Figur J7105 360 00