



Produktegenskaber

- for at sikre drikkevand mod ikke-drikkevand indtil inkl. væskekategori 4 iht. DS/ EN 1717 / DIN 1988-100
- Velegnet til tilslutning til vægskive
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- Indgang udvendigt rørgvind
- Kegle i rødgods
- EPDM-sædepakning
- Integreret snavssamler i rustfrit stål i indgangssiden
- Integreret differenstrykstyret og servicevenlig sikringspatron inkl. tilbageløbssikring
- Med kontrollerbart middeltrykkammer
- Kontrolkam for tilslutning af kontrolventiler
- Plast-afløbstilslutning iht. DS/EN 1717
- med sort håndhjul
- Intet dødrum
- Vandret montering, afløbsventil forneden
- Med lukkefunktion for vedligeholdelse
- G 1 1/4 i udgangssiden iht. ISO 228 for tilslutning af slangeforskruning
- med åben/lukket stillingsvisning
- Kravene til vedligeholdelse iht. DS/EN 806-5 skal overholdes

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- KIWA-godkendelse
- BELGAQUA-godkendelse
- VA-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. DVGW W 408
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjbeskyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 2
- DS/EN 10226 / DS/EN 1717

Tekniske data

- Tryktrin PN 10
- Maks. driftstemperatur 60 °C
- Kortvarig spidstemperatur 65 °C

Ordrenr.	VVS nummer	DN	A1	A2	A3	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Tilslutning-nominel diameter spildvand (mm)	kg
3670102500	035345225	25	G 1	G 1 1/4	G 1/4	70	50	195,5	37	57,5	101,5	86	50	1,65

Tilbehør

- Service- og testudstyr for tilbagestrømningssikringer, komplet sæt, Figur 360 99
- Manometerstuds til FK-4 og Bolig-BA, Figur 367 06
- Kugleventilsæt til FK-4 og Bolig-BA tilbagestrømningssikringer, Figur 367 07

Reservedele

- Spindeltætning som selvsmørende EPDM-læbetætning til ventiler, Figur C9100 173 03
- Demonteringsindsats og montageværktøj til FK-4, Figur 367 09 001
- Ventiloverdel til FK-4 tilbagestrømssikring, BA, DN 25, Figur E0109 367 01 025
- Sekskantsprop, Figur J8101 173 00