



### Produktegenskaber

- til påfyldning af varmesystemer iht. standarden, især i boligområder
- for at sikre drikkevand mod ikke-drikkevand indtil inkl. væskekategori 4 iht. DS/ EN 1717 / DIN 1988-100
- Velegnet til tilslutning til vægskive
- med vægforskruing og skyderoset til indbygning under meget trange forhold
- i messing, overflade forkromet
- EPDM-sædepakning
- Integreret snavssamler i rustfrit stål i indgangssiden
- Integreret differenstrøksstyret og servicevenlig sikringspatron inkl. tilbageløbssikring
- Med kontrollerbart middeltrykkammer
- Kontrolkam for tilslutning af kontrolventiler
- Plast-afløbstilslutning iht. DS/EN 1717
- Intet dødrum
- Vandret montering, afløbsventil forneden
- Med lukkefunktion for vedligeholdelse
- Med gevindtilslutning i udgangssiden iht. ISO 228 for tilslutning af slangestuds
- Kravene til vedligeholdelse iht. DS/EN 806-5 skal overholdes

### Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- VA-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjbeskyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 1
- DS/EN 1717

### Tekniske data

- Tryktrin PN 10
- Maks. driftstemperatur 60 °C
- Kortvarig spidstemperatur 65 °C

Ordrenr.	VVS nummer	DN	A1	A2	A3	A4	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
3680201500	430605010	10	G 1/2	G 3/4	G 1/8	R 1/2	40	50	55	161	22,7	98	32,5	70,5

Ordrenr.	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Str. 1 (mm)	Tilslutning-nominel diameter spildvand (mm)	kg
3680201500	56,3	50	59	24	50	0,92

### Tilbehør

- Service- og testudstyr for tilbagestrømningssikringer, komplet sæt, Figur 360 99
- Manometerstuds til FK-4 og Bolig-BA, Figur 367 06
- Kugleventilsæt til FK-4 og Bolig-BA tilbagestrømningssikringer, Figur 367 07

### Reservedele

- Servicesæt til Bolig-BA, Figur 368 00 001
- Vægforskruning til Bolig-BA tilbagestrømssikringsventil, Figur 368 03 001