



Caractéristique du produit

- pour remplir le chauffage de façon conforme spécialement dans les habitations
- pour protéger l'eau potable contre l'eau non potable jusqu'à la catégorie de liquide 4 selon la norme DIN EN 1717/ DIN 1988-100
- convient au raccordement au disque mural
- avec vissage mural et rosace coulissante pour une installation dans des lieux très étroits
- en laiton, surface chromée
- joint de siège en EPDM
- garde-boue en acier inoxydable côté entrée intégré
- cartouche de protection intégrée contrôlée par la pression différentielle et facile d'entretien avec AR
- avec chambre de pression intermédiaire contrôlable
- ergot de contrôle pour raccorder les vannes de contrôle
- raccord d'évacuation en plastique selon la norme DIN EN 1717
- sans espace mort
- position de montage horizontale, soupape d'évacuation en bas
- avec fonction d'arrêt pour la maintenance
- côté sortie avec raccord fileté selon la norme ISO 228 pour raccorder un embout de tuyau
- l'exigence en matière de maintenance selon la norme DIN EN 806-5 est respectée

Normes et homologations

- homologation DVGW
- selon les critères d'évaluation pour KTW du Ministère fédéral allemand de l'environnement
- selon les critères d'évaluation pour les métaux du Ministère fédéral allemand de l'environnement
- certification d'insonorisation selon la norme DIN EN ISO 3822 classe 1
- DIN EN 1717

Données techniques

- niveau de pression PN 10
- température de service max. 60 °C
- pointe de température de courte durée 65 °C

Numéro de commande	DN	A1	A2	A3	A4	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW1 (mm)
3680201500	10	G 1/2	G 3/4	G 1/8	R 1/2	40	50	55	161	22,7	98	32,5	70,5	56,3	50	59	24

Numéro de commande	Diamètre nominal de raccordement eaux usées (mm)	kg
3680201500	50	0,92

Accessoires

- Boîtier de mesure de pression différentielle, Figure 360 99
- Raccord d'essai pour catégorie de liquides 4 et boîtier BA, Figure 367 06
- Jeu de vannes de test pour catégorie de liquides 4 et boîtier BA, Figure 367 07

des pièces de rechange

- Kit de service pour le logement BA, Figure 368 00 001
- Fixation murale pour logement BA Vanne de sortie du disconnecteur, Figure 368 03 001