



- pour le fonctionnement du robinet d'arrêt de flux intégral KHS VAV avec servomoteur à ressort de rappel 24 V CC et tension d'alimentation 24 CA Figure 686 01
- pour l'installation directe dans la zone du servomoteur

Numéro de commande	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Poids (kg)
6860100100	80	105	80	66	0,21