



caratteristiche del prodotto

- per la manutenzione annuale prescritta di separatori di sistema secondo DIN EN 806-5
- adatto per eseguire la manutenzione di separatori di sistema secondo DIN EN 1717
- adatto per gli articoli seguenti: separatore di sistema BA articolo 360 0G/361 01, separatore di sistema a rubinetto BA categoria liquidi 4 articolo 367 01, separatore di sistema a rubinetto BA per ambito abitativo articolo 368 02, combinazione di riempimento impianto di riscaldamento FÜLL-MATIC 4 BA articolo 365 0G e dispositivo blocca-riflusso controllabile EA
- per la manutenzione della valvola di uscita del separatore di sistema BA categoria liquidi 4 da DN 20 a DN 50 (articolo 367 01) è necessario un raccordo a vite di prova per categoria liquidi 4 e BA ambito abitativo (articolo 367 06)
- liquido acqua potabile

Dati tecnici

- campo di misurazione 0 - 0,1 MPa
- incrementi 0,02 MPa

Ordine n.	kg
3609900100	5,62

Accessori

- Raccordo a vite di prova per separatore di sistema FK-4 e appartamento BA , Figura 367 06

Pezzi di ricambio

- Valvola di prova del separatore del sistema, Figura J7105 360 00