



caratteristiche del prodotto

- per il collegamento del generatore di acqua fredda KHS CoolFlow, articolo 618 01 e del raffreddatore di acqua fredda KHS CoolFlow, articolo 610 01
- per la chiusura per operazioni di manutenzione e riparazione
- componenti selezionati adatti per entrambi i generatori di acqua fredda KHS CoolFlow 4,7kW (1,6-5,6) e 7,6kW (2,0-10,0)
- composto da: due compensatori di tubazioni G 1, una valvola di sicurezza Rp 1/2 x Rp 3/4, 6 bar, un nipplo doppio R 1/2, due raccordi a T di riduzione Rp 1 x Rp 1/2, due valvole di intercettazione Rp 1, due valvole di intercettazione Rp 1 con tappi di scarico su entrambi i lati, cinque prolunghe per manometri e valvole di scarico G 1/4, tre manometri con attacco verticale G 1/4, due valvole di scarico G 1/4 x G 3/4, un filtro Rp 1, due nippoli doppi R 1, un vaso di espansione a membrana da 12 litri, R 1/2, un attacco a vite R 1/2 x Rp 1/2, una valvola di regolazione manuale Rp 1, quattro valvole a sfera con impugnatura a T allungata
- parti bagnate in bronzo rosso e materie plastiche ammesse per l'acqua potabile
- secondo criteri di valutazione UBA

Ordine n.	kg
6190100100	13,00